FEUERPOLIZEI
DES KANTONS SCHAFFHAUSEN
Feuerwehrinspektorat

Feuerwehr: _____

Atemschutz-Gerätewart

Prüfblatt nach Reparatur für Pressluftatmer mit Fire Fly

Geräte-Nr. in der Wehr: .....
Gerätetyp: ....
Gerätenummer: .....
Baujahr: .....
Letzte Geräterevision: .....
Nächste Geräterevision (6Jahre): .....
Seite: .....

	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			
Datum	Flaschen-druck 300 bar **Toleranz -10 bar**	Geräte-manometer	Differenz **+/- 10 bar**	Überdruck **1 – 3.9 mbar**	Öffnungsdruck Ausatemventil **4,2 -5.2 mbar**	Mitteldruck (1/2 Fülldruck) **6,0 – 9,0 bar**	Warn-vorrichtung **50 +/- 10 bar**	Dichtprüfung mit Überdruck (Druckverlust max.) **20 bar/min.**	Signalhorn prüfen	Fire Fly Bewegungs-melder	Fire Fly Warnvor-richtung	Sichtkontrolle Allgemeiner Zustand Gerät	Sichtkontrolle Allgemeiner Zustand Maske	Bemerkungen Mängel Behebung Revision	Visum

Version 09.2009